



Powstańców 48 piwnica




ZESTAWIENIE FUNKCJI
STEROWANIA I MONITOROWANIA:

Numer modułu: 2/37:
WY1: STOP centrali wentylacyjnej
WY2: Wolne
WE1: Monitorowanie centrali wentylacyjnej
WE2: Wolne

LEGENDA:

-  Czujka dymu z gniazdem
-  Wskaźnik zadziałania
-  Czujka ciepła z gniazdem
-  Wielosensorowa czujka dymu i ciepła z gniazdem
-  Element kontrolno sterujący
-  ROP zewnętrzny
-  ROP wewnętrzny
-  Sygnalizator akustyczny
-  Sygnalizator optyczno - akustyczny zewnętrzny
-  Zasilacz bufoowy 24V/3A certyfikowany do zasilania urządzeń przeciwpożarowych
-  Puszka instalacyjna przeciwpożarowa

Adres inwestycji: ul. Powstańców 48				
opracował: inż. Krzysztof Sołtysik				
Podpis: 				
Treść rysunku: PLAN INST. SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU-RZUT PIWNIC				
Faza proj.:	Branża:	Data:	Skala:	Nr Rys.
PROJ.TECH	ELEKTRYCZNA	09.2022		E-701
PROJEKT OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE (®)				